

水污染管理内部总结报告

目前公司实际有污水排放口 2 个，在公司内部经过隔油池隔离后，排放至城市污水处理厂。

根据国家排污许可证中的要求，全厂年度排放废水排放量为 39970 吨/年；污染物接管量为化学需氧量 13.9315 吨/年；氨氮 0.9258 吨/年；总氮 1.1 吨/年；总磷 0.1584 吨/年。

根据相关要求，雨水排放直接排放至市政雨水管网，每次下雨进行流动采样后送检，送检结果均符合相关要求。污水每半年检测一次，主要检测项目有化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。

所有委托由具备资质的第三方检测，均符合相关要求，对周围环境未造成污染危害。